



Обзор проекта

Выбранные компрессоры

Полугерметичные поршневые компрессоры

1x 2HC-2.2Y



Выбор: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные

модель компрессора	(2HC-2.2Y)	Темп. всасываемых паров	20,00 °C
Режим	Охлаждение и кондиционирование воздуха	Режим эксплуатации	Авто
Хладагент	R134a	Энергоснабжение	400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете	Темп. "точки росы"	Регулятор производ-сти	100%
Переохл-е (в конденсаторе)	0 K	Полезный перегрев	100%

Результат


Q [W]	Холодопроизвод-сть	COP [-]	COP/КПД
Qu* [W]	Произв-сть испарителя	m [kg/h]	Массов. расход
P [kW]	Потребл. мощность	Op.	Режим эксплуатации
I [A]	Ток	th [°C]	Температура нагнетания без охлаждения
Qc [W]	Производительность конденсатора		

tc	to	10°C	5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C
30°C	Q [W]	5205	4289	3502	2828	2253	1766	1356	1012
	Qu* [W]	5205	4289	3502	2828	2253	1766	1356	1012
	P [kW]	0,87	0,85	0,82	0,79	0,75	0,71	0,66	0,60
	I [A]	2,63	2,62	2,60	2,58	2,55	2,52	2,49	2,46
	Qc [W]	6073	5138	4326	3621	3008	2476	2012	1609
	COP [-]	6,00	5,05	4,25	3,57	2,99	2,49	2,06	1,70
	m [kg/h]	109,2	89,2	72,3	58,1	46,0	35,9	27,5	20,5
	Op.	Стандарт							
	th [°C]	56,1	63,1	70,9	79,8	90,2	102,4	117,2	135,3
	45°C	Q [W]	4342	3561	2887	2309	1814	1393	1037
Qu* [W]		4342	3561	2887	2309	1814	1393	1037	738
P [kW]		1,10	1,05	1,00	0,94	0,88	0,80	0,71	0,61
I [A]		2,82	2,78	2,74	2,69	2,64	2,58	2,52	2,47
Qc [W]		5438	4614	3891	3254	2692	2193	1749	1351
COP [-]		3,96	3,38	2,88	2,44	2,07	1,74	1,46	1,20
m [kg/h]		104,8	85,1	68,5	54,4	42,5	32,5	24,1	17,06
Op.		Стандарт							
th [°C]		70,8	78,4	87,1	97,1	108,7	122,5	139,2	0
50°C		Q [W]	4058	3322	2687	2140	1672	1273	936
	Qu* [W]	4058	3322	2687	2140	1672	1273	936	651
	P [kW]	1,17	1,12	1,06	0,99	0,91	0,82	0,72	0,61
	I [A]	2,89	2,84	2,79	2,73	2,66	2,60	2,53	2,46
	Qc [W]	5231	4443	3747	3131	2584	2096	1656	1258
	COP [-]	3,46	2,96	2,53	2,16	1,83	1,55	1,30	1,07
	m [kg/h]	103,3	83,7	67,1	53,1	41,2	31,2	22,8	15,84
	Op.	Стандарт							
	th [°C]	76,0	83,8	92,8	103,1	115,1	129,4	0	0

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне "точка расчета")

*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°C, переохлаждение жидкости 0 K)

Границы применения 100% Octagon 2HC-2.2




Условные обозначения

-  дополнительное охлаждение
-  перегрев всас. паров >10K
-  M1: Мотор 1
-  M2: Мотор 2
-  A



Технические данные: (2НС-2.2У)

Размеры и соединения



Технические данные

Технические параметры

Объемная произ-сть (1450 об/мин 50Гц)	6,51 m ³ /h
Объемная произ-сть(1750 об/мин 60Гц)	7,86 m ³ /h
Число цилиндров x Диаметр x Ход поршня	2 x 38 mm x 33 mm
Вес	45 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД)	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания	16 mm - 5/8"
Присоединение линии нагнетания	12 mm - 1/2"
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F	tc<55°C: BSE32 tc>55°C: BSE55 (Option)
Тип масла для R22 (R12/R502)	B5.2 (Standard)
Тип масла для R290/R1270	SHC226E (Standard)

Параметры мотора

Напряжение мотора (др. по запросу)	380-420V Y-3-50Hz
Максимальный рабочий ток	4.3 A
Пусковой ток (ротор заблокирован)	22.5 A
Мах. энергопотребление	2,4 kW

Комплект поставки

Защита мотора	SE-B1
Класс защиты	IP65
Антивибрационные демпферы	Standard
Заправка масла	1,00 dm ³

Доступные опции

Дополнительный вентилятор	Option
Подогреватель масла в картере	0..60 W PTC (Option)

Измерения шумовых параметров

Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц	64,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц	64,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц	(62,5) dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц	56,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц	56,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц	(54,5) dB(A) @ 50Hz



Полугерметичные поршневые компрессоры

Данные по производительности сертифицированные ASERCOM

ASERCOM - Ассоциация Европейских производителей компонентов холодильного оборудования проводит сертификацию данных по производительности компрессоров. Высокий уровень этой сертификации обеспечивается и поддерживается:

- * проверками достоверности данных, проводимыми экспертами,
- * регулярными измерениями, проводимыми независимыми институтами.

Необходимость приложения значительных усилий для сертификации объясняет ограниченное количество сертифицированных моделей. В связи с этим, пока не все модели компрессоров Bitzer на сегодня сертифицированы. В программе вы увидите специальный знак в окне результатов расчёта соответствующего компрессора справа внизу под таблицей, а также в распечатке расчётных данных. Список всех сертифицированных компрессоров, а также подробную информацию о комитете ASERCOM вы сможете посмотреть на сайте.

Производительность конденсатора

Производительность конденсатора может быть рассчитана с учетом или без учета теплоотдачи за счёт естественной конвекции и лучистого теплообмена. Эту опцию можно найти, выбрав в меню "Программа/Опции". Теплоотдача за счёт естественной конвекции и лучистого теплообмена составляет постоянные 5% от теплоотдачи за счёт вынужденной конвекции. Значение производительности конденсатора может быть найдено в таблице с результатами в соответствующей строке. См. строку «Производительность конденсатора (с учетом НХ)».

Данные по производительности компрессоров на R404A/R507A при температуре кипения < -20°C с дополнительным охлаждением. Если конструкция холодильной установки предусматривает использование дополнительного вентилятора, то следует учитывать потребляемую мощность его мотора в общем расчёте её энергопотребления.

Данные по звуковому воздействию

Данные основаны на применении при 50 Гц (IP-единицы 60 Гц) и R404A, если специально не указаны другие параметры. Уровень звукового давления: значения основаны на условиях распространения полусферической звуковой волны в свободное пространство на расстоянии 1м от источника звука.

Общие замечания относительно звуковых данных

Указанные звуковые данные были измерены при тестировании в нашей лаборатории. С этой целью отдельно стоящий испытательный образец был установлен на жёсткой фундаментной плите, и все трубопроводы были проложены на максимально протяжённое расстояние с фиксацией, не допускающей какую-либо вибрацию. Линии всасывания и нагнетания были смонтированы в гибкой конфигурации, такой, что передача колебаний в окружающую среду была практически исключена. В реальных установках вполне возможны существенные отличия результатов измерений, по сравнению с измерениями в лаборатории. Шум, испускаемый компрессором при работе, может быть отражен от поверхностей холодильной установки, и это может увеличить уровень звука, измеренный близко к компрессору. Колебания, вызванные компрессором, также передаются системе через опоры компрессора и по соединительным трубопроводам в зависимости от степени демпфирования. Таким образом, вибрацию могут вызвать другие компоненты установки до такой степени, что результирующее звуковое воздействие может быть выше звуковой эмиссии только от компрессора. При необходимости передача колебаний к системе может быть минимизирована корректной компоновкой установки и демпфированием её элементов.

Обозначения присоединительных штуцеров на изображениях в окне меню "Тех. Данные/Размеры":

- 1 Реле высокого давления (HP)
- 2 Присоединение для датчика температуры нагнетаемого газа (HP) (для 4VE(S)-6Y .. 4NE(S)-20(Y) присоединение для датчика SIC как альтернатива)
- 3 Реле низкого давления (LP)
- 4 SIC-система: сопло впрыска (работа без переохладителя жидкости)
- 4b Присоединение для датчика SIC
- 4с Пробка штуцера заправки маслом
- 5 Слив масла
- 6 Слив масла/ магнитная ловушка (масляный фильтр)
- 7 Масляный фильтр
- 8 Возврат масла (маслоотделитель)
- 8* Возврат масла для NH3 и нерастворимое масло
- 9 Масляная и газовая линии выравнивания (параллельное подключение)



- 9a Линия выравнивания давления газа (параллельное подключение)
 - 9b Присоединение для контроля циркуляции масла (опто-электронный датчик уровня масла "OLC-K1" или дифференциальное реле давления масла "Delta-PII")
 - 10 Подогреватель масла в картере
 - 11 Присоединение для трубки высокого давления +
 - 12 Присоединение для трубки низкого давления –
 - 13 Присоединение промежуточного давления (MP)
 - 14 Впрыск жидкого хладагента (работа без переохладителя жидкости и с TPВ)
 - 15 Присоединение для реле перепада давления "Delta-P"
 - 16 Присоединение для реле перепада давления "Delta-P"
 - 17 Вход жидкого хладагента в переохладитель
 - 18 Выход хладагента из переохладителя жидкости.
 - 19 Поверхность обжима
 - 20 Клеммная плата
 - 21 Сервисный штуцер для масляного клапана
 - 22 Предохранительный клапан сброса давления в атмосферу (сторона нагнетания)
 - 23 Предохранительный клапан сброса давления в атмосферу (сторона всасывания)
 - 24 IQ MODULE
 - SL Линия всасывания
 - DL Линия нагнетания
- Размеры с допусками по EN ISO 13920-B.